

Product certificate number / Numero del certificato di prodotto

No: 2612/0353/3-A70/E1-CER

Manufacturer/Costruttore

ABB Oy
Hiomotie 13, 00380 Helsinki, Finland
ABB AS
Aruküla tee 59, EE 75301 Jüri Rae vald Harjumaa, Estonia
ABB Beijing Drive Systems Co.
Ltd, NO.1, Block D, A-10 Jiuxianqiao Beilu Chaoyang District, Beijing, People Republic of China

Model/ Modello

**PVS800-57-0500kW-A / PVS800-57-0630kW-B / PVS800-57-0750kW-A /
PVS800-57-0875kW-B / PVS800-57-1000kW-C**

Type of generating unit/
Tipologia di apparato

Static Power Converter/ Dispositivo di conversione statica

Technical Data/Dati Tecnici

Nominal Power/ Potenza Nominale	500 kW	630 kW	750 kW	875 kW	1000 kW
Nominal Voltage/ Tensione Nominale	300 V	350 V	300 V	350 V	400 V
Nominal Frequency/ Frequenza Nominale	50 Hz				
Firmware version/ Versione Firmware	ISXR73xx				
Number of phases/ Numero di fasi	Three phase / Trifase				
Isolation Transformer/ Trasformatore di isolamento	NO				

Network connection rule/
Codici di rete

**Allegato A70:2012 of Terna, "Technical requirements to grid connection"/
Regolazione tecnica dei requisiti di sistema della generazione distribuita.**

The above-mentioned generating unit is certified according the SGS internal procedure PE.T-ECPE-15 based on the requirements of the UNE-EN 45011 / La sudetta unità di produzione è certificata secondo la procedura interna PE.T-ECPE-15 in base ai requisiti della UNE-EN 45011.

This certificate covers firmware version since ISXR7360. / Questo certificato copre la versione firmware dal ISXR7360.

This certificate cancels and supersedes the certificate number 2612/0353/3-A70-CER / Il presente certificato annulla e sostituisce il certificato 2612/0353/3-A70-CER.

This certificate is valid until/ Questo certificato è valido fino al: 23th of January of 2016/ 23 Gennaio 2016.

Madrid, 20 Marzo 2013



Miguel Martínez Lavín
Certification Manager

