

## DICHIARAZIONE DI CONFORMITA' CEI 0-21: 2019-04

### UNO-DM-x.x-TL-PLUS e UNO-DM-x.x-TL-PLUS-Q

<b>Tipo di apparecchiatura</b>	DISPOSITIVO DI CONVERSIONE STATICA
<b>Costruttore</b>	Power-One Italy S.p.A. Via S. Giorgio, 642 – 52028 Terranuova Bracciolini (AR) – Italy

Modello/Tipo	UNO-DM-1.2-TL-PLUS(-Q) <sup>1</sup>	UNO-DM-2.0-TL-PLUS(-Q) <sup>1</sup>	UNO-DM-3.0-TL-PLUS(-Q) <sup>1</sup>	UNO-DM-3.3-TL-PLUS(-Q) <sup>1</sup>	UNO-DM-4.0-TL-PLUS(-Q) <sup>1</sup>	UNO-DM-4.6-TL-PLUS(-Q) <sup>1</sup>	UNO-DM-5.0-TL-PLUS(-Q) <sup>1</sup>
<b>Firmware release</b>	Update Version <sup>2</sup> ≥ 1924A						
<b>Numero fasi</b>	1(monofase)						
<b>Potenza attiva nominale (W)</b>	1200	2000	3000	3300	4000	4600	5000
<b>Max. Potenza attiva (W)</b>	1200	2000	3000	3300	4000	4600	5000
<b>Max. Potenza Apparente (VA)</b>	1200	2000	3000	3300	4000	4600	5000
<b>Potenza di corto circuito (W)</b>	2300	2760	3680	3680	4370	5060	5520
<b>Standard di rete selezionabili</b>	ITALIA (CEI-021 IN) (utilizzo del dispositivo di interfaccia interno) ITALIA (CEI-021 EX) (utilizzo del dispositivo di interfaccia esterno)						
<b>Dispositivo di interfaccia</b>	SI <sup>3</sup>						
<b>Protezione di interfaccia</b>	SI <sup>3</sup>						
<b>Note</b>	Il dispositivo è in grado di limitare la Idc allo 0,5% della corrente nominale <sup>1</sup> Tutte le possibili versioni/varianti <sup>2</sup> Pacchetto firmware identificato da un codice sequenziale: xxxxy dove xxxx è un numero ed y una lettera da "A" a "G" <sup>3</sup> In impianti fino 11,08 kW selezionando ITALIA (CEI-021 IN)						

Tabella 1

Riferimenti dei laboratori che hanno eseguito le prove e dei relativi fascicoli di prova	
<b>Fascicoli di prova n.</b>	28118364 001
<b>Emessi da</b>	TUV Rheinland Italia S.r.l.
<b>Accreditamento</b>	ACCREDIA n. 1356

## Dichiarazione di conformità alle prescrizioni della norma CEI 0-21: 2019-04


Con la presente dichiarazione, resa ai sensi degli artt. 46 e 47 DPR 28 dicembre 2000, n. 445, consapevole delle responsabilità e delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del citato DPR per false attestazioni e dichiarazioni mendaci, il sottoscritto Roberto Galuppi residente in via Simone Elia n. 13 nel Comune di Torre Boldone provincia di Bergamo, in qualità di procuratore nominato del rappresentante legale della società Power-One Italy S.p.A. con sede in Terranuova Bracciolini, via San Giorgio n. 642, codice fiscale 09286180154, P.IVA 01574720510, iscritta al registro delle imprese della Camera di Commercio Industria Artigianato Agricoltura (CCIAA) di Arezzo, sezione ordinaria, R.E.A. 101220,

## DICHIARA

che i prodotti di propria costruzione riportati in Tabella 1, sono conformi alle prescrizioni contenute nella Norma **CEI 0-21: 2019-04**

Terranuova B.ni (AR), li 16/10/2019.

Firma del dichiarante



**Informativa ai sensi dell'art.13 D. Lgs. 196/2003:** i dati sopra riportati sono previsti dalle disposizioni vigenti ai fini del procedimento amministrativo per il quale sono richiesti e verranno utilizzati solo per tale scopo.

Scadenza : 23-03-2037  
Diritti : 5,48

AX 8616669



IPZS - OCV ROMA

REPUBBLICA ITALIANA



COMUNE DI  
TORRE BOLDONE

---

CARTA D'IDENTITA'


N° AX 8616669

DI  
GALUPPI ROBERTO

Cognome.....GALUPPI.....  
Nome.....ROBERTO.....  
nato il.....23-03-1970.....  
(atto n.....130.....1.....S.....A 1970.....  
a.....SPOLETO (PG).....)  
Cittadinanza.....ITALIANA.....  
Residenza.....TORRE BOLDONE (BG).....  
Via.....SIMONE ELIA 13.....  
Stato civile.....CONIUGATO.....  
Professione.....DIRIGENTE D'AZIENDA.....

CONNOTATI E CONTRASSEGNI SALIENTI

Statura.....180.....  
Capelli.....Castani.....  
Occhi.....Marroni.....  
Segni particolari.....NESSUNO.....



Firma del titolare.....*Roberto Galuppi*.....  
TORRE BOLDONE li.....12-11-2015.....

Impronta del dito  
indice sinistro

IL SINDACO  
IL FUNZIONARIO INCARICATO

