חברת החשמל
Israel Electric

חטיבת לקוחות
אגף השיווק
המחלקה לייעול הצריכה

ייט בטבת, התשע"א, 26.12.2010
מספר: 06303-001139-2010

לכבוד:
ABB ישראל ת"ד 15081
חיפה 31905

לידי מר עמנואל ראובן

מר ראובן הנכבד,

הנדון: התקנת מהפכים מסוג PVS800-57 מתוצרת חברת ABB.

בהסתמך על תעודת בדיקה של מעבדת ABB מס' **3AXD10000015886**, נמצא שהמהפכים הינם מהדגמים הבאים:

1. PVS800-57-0100kW- A הספק יציאה 100 קו"ט.
2. PVS800-57-0250kW.-A הספק יציאה 250 קו"ט.
3. PVS80-57-0500kW-A הספק יציאה 500 קו"ט.

ניתנים להתקנה במתקני חשמל פוטו-וולטאיים בינוניים של לקוחות חברת החשמל.
מתח היציאה של המהפכים – 300 וולט.
המהפכים יהיו מצוידים במפסקי זרם כדלקמן:

מס' סדורי	מהפך	מפסק ראשי	זרם נומינלי A	עמידה בזרם קצר KA
1	PVS-800-57-0100kW-A	ABB DESA400	400	10
2	PVS800-57-0250kW-A	ABB DESA630	630	16
3	PVS800-57-0500kW-A	ABB OT1200U	1250	50

לבירורים טכניים ולהבהרות נוספות תוכלו לפנות אל מהנדס חיים פרומרמן, טל': 04-8182679.

אין לראות במכתב זה המלצה כלשהי לטיב הציוד או לכדאיות רכישתו ו/או השימוש בו על-ידי לקוחות חברת החשמל.

בברכה רב

בנימין כהן
מנהל המחלקה לייעול הצריכה