

Auszug aus dem Prüfbericht zum NA-Schutz-Zertifikat: 28105625-001 "Bestimmung der elektrischen Eigenschaften"

Seite 1 von 2 Page 1 of 2

Auszug No: 2 _ **Annex F.4** (VDE-AR-N 4105)

Zentraler NA-Schutz								
NA-Schutz wie Zentraler NA-Schutz				Y	'ES	\boxtimes	NO	
Typ NA-Schutz	ıtz		Herstellerangaben					
Software version								
Hersteller								
Messzeitraum								
Schutzfunktion		Eistellwert	F			Abschaltzeit der chutzeinrichtung		
Spannungsrückgangsschutz U<		0,8 * U _n		* U _n		-	ms	
Spannungssteigerungsschutz U>		1,1 * U _n		* U _n		-	S	
Spannungssteigerungsschutz U>>		1,15 * U _n		* U _n		-	ms	
Frequenzrückgangsschutz f<		47,5 Hz		Hz		-	ms	
Frequenzsteigerungsschutz f>		51,5 Hz		Hz		-	ms	
Intergrieter NA-Schutz								
NA-Schutz wie Intergrieter NA-Schutz				⊠ Y	'ES		NO	
Typ NA-Schutz	Relais		Herstellerangaben					
Software version Hersteller	DSP Booster: A.0.9.6 DSP Inverter: B.1.4.F Micro (Supervisor): C.0.2.6 Power-One Italy S.p.A		Zugeordnet zu Erzeugungseinheit Typ: PVI-12.5-TL-OUTD-YY Wobei YY: PVI-12.5-TL-OUTD-W -S PVI-10.0-TL-OUTD-YY					
	Via San Giorgio 642, 52028 – Terranuova Bracciolini -AR- Italy		PVI-8.0-TL-OUTD-YY PVI-6.0-TL-OUTD-YY -leer Kuppelschalter Typ Schalteinrichtung 1: Relais Typ Schalteinrichtung 2: Relais					
Messzeitraum			Vom 2012-01-09 Bis 2012-01-13					
Schutzfunktion		Eistellwert		Auslösewert		Abschaltzeit der Schutzeinrichtung		
Spannungsrückgangsschutz U<		0,8 * U _n		0,802 * U _n		19	94 ms	
Spannungssteigerungsschutz U>		1,1 * U _n		1,1 * U _n		46	61 s	
Spannungssteigerungsschutz U>>		1,15 * U _n		1,149 * U _n		18	39 ms	
Frequenzrückgangsschutz f<		47,5 Hz		47,53 Hz		17	78 ms	
Frequenzsteigerungsschutz f>		51,5 Hz		51,51 Hz		17	73 ms	
Eigenzeit des kuppelschalters (bei integrierterm NA-Schutz)		20 ms Max.						
Die Abschaltzeit (Summe der Auslösezeit NS Protection Plus Eigenzeit Schnittstelle Schalter) darf nicht mehr als 200ms sein.								



Auszug aus dem Prüfbericht zum NA-Schutz-Zertifikat: 28105625-001
"Bestimmung der elektrischen Eigenschaften"

Seite 2 von 2 Page 2 of 2

Auszug No: 2 _ Annex F.4 (VDE-AR-N 4105)

Name/Position

Addi	tional Information:			
This c	avtract from the test r	enart is anly v	valid in conjunction	on with the test report no.: 28105625-001
11113 6	skilaci ilolli ille test i	eport is only t	rand in conjunction	in with the test report no 20103023-001
Revie	ewed by:			
				1
ļ				J
2013-		2/Stellung	Unterschrift	
2013- Datum		e/Stellung	Unterschrift	

Signature

Date