

ATTESTATION OF CONFORMITY

TO ENEL DISTRIBUZIONE SPA REQUIREMENTS 'ATTESTATO DI CONFORMITA' ALLE PRESCRIZIONI ENEL DISTRIBUZIONE SPA

Attestation number

Attestato numero

350260800.02

Issued to

Rilasciata a

POWER-ONE ITALY S.p.a

Via S.Giorgio, 642

52028 Terranuova Bracciolini (AR) - Italy

Manufacturer

Costruttore

POWER-ONE ITALY S.p.a

Via S.Giorgio, 642

52028 Terranuova Bracciolini (AR) - Italy

Product Type

Tipo prodotto

Interface Device <i>Dispositivo Interfaccia</i>	Interface Protective Device <i>Dispositivo protezione interfaccia</i>	Static Conversion Device <i>Dispositivo di conversione statico</i>
☒	☒ (1)	☒

(1) The following devices are used: / vengono utilizzati i seguenti dispositivi:

Manufacturer <i>Costruttore</i>	Model <i>Modello</i>	FW ver.	Approval <i>Omologazione</i>
ABB	CM-UFS.2	1SVR630732S0001 A3	AoC 350116000 issued by KEMA Quality
Carlo Gavazzi Controls	DPC02DM48B003	A1	Certificate 257J05008A issued by RWTUV Italia

Model reference

Riferimento Modello

Grid tied photovoltaic inverters / *Inverter fotovoltaici per connessione alla rete*

Model <i>Modello</i>	Rated Output Voltage (V) <i>Tensione nominale in uscita</i>	N° phase <i>Nr. fasi</i>	Nominal AC Power (W) <i>Potenza nominale</i>	Vdc Max (Vdc)	Vdc MPPT (Vdc)
PVI-55.0-IT (2)	400Vac (Phase to Phase) 230 Vac (Phase to Neutral)	3	55000	1000	475-950
PVI-110.0-IT (2)	400Vac (Phase to Phase) 230 Vac (Phase to Neutral)	3	110000	1000	475-950
PVI-165.0-IT (2)	400Vac (Phase to Phase) 230 Vac (Phase to Neutral)	3	165000	1000	475-950
PVI-220.0-IT (2)	400Vac (Phase to Phase) 230 Vac (Phase to Neutral)	3	220000	1000	475-950

Remarks

Note

(2) "PVI-xxx-IT" models are provided with internal isolation transformers / *Questi dispositivi sono provvisti di trasformatore di isolamento interno*

Software release

Versione software

Software DSP Inverter E.F.1.1. – Software Micro Supervisor F.F.1.1

Testing Laboratory

Laboratorio prove

Euro Test Laboratori S.r.L., Via G. Marconi, 23 - 35020 Brugine (PD) Italia
(Accredia No. 0192)

Test Reports CONBT 01-16424-110510, EMC01-16424-100078 and EMC01-16424-110510
issued by Euro Test Laboratori S.r.l.; Attestations 350185200 and 350185300 issued by KEMA
Quality: CE Declaration of Conformity issued by Power One.

Requirements

Requisiti

Guidelines for Connections to the grid of ENEL DISTRIBUZIONE (Ed. 2.2, Dec 2011), sec. F
issued by ENEL DISTRIBUZIONE SPA
*Guida per le Connessioni alla Rete Elettrica di ENEL DISTRIBUZIONE (Ed. 2.1 Dicembre
2010), sez. F emessa da ENEL DISTRIBUZIONE SPA*

The undersigned declares that the above described products comply with ENEL requirements. This attestation of conformity is issued based on the test results as laid down in the referred Test Reports. The investigation does not include an assessment of the manufacturer's production.

Il sottoscritto dichiara che i prodotti di cui sopra sono conformi alle prescrizioni ENEL. Questo attestato di conformità è rilasciato sulla base dei risultati di prova riferiti nei rapporti di prova sopra menzionati. La valutazione non include una verifica del luogo di produzione.

Date of issue
Emesso in data

2012-03-27

Fluss

Franco Vasta
Certification Manager

DEKRA Certification B.V. is accredited by the Dutch Accreditation Council (RvA) according to EN 45011:1998 and ISO/IEC Guide 65:1996. Accreditation certificate Number C 001, valid until May 1st, 2014.

03/1996. Accreditation certificate Number C 001, valid until May 1st, 2014.
DEKRA Certification B.V. è accreditata dal Dutch Accreditation Council (RvA) in accordo a EN 45011:1998 e ISO/IEC Guida 65:1996. Certificato di Accreditamento numero C 001, valido fino al 1 Maggio 2014

