



חברת החשמל
Israel Electric

חטיבת לקוחות ופיתוח עסקי
אגף השיווק
המחלקה לייעול הצריכה

כ"ט בתמוז, התשע"ג, 7.7.2013
מספר: 06303-000437-2013

לכבוד:

Power –one Israel

רח' הברזל 32

תל-אביב 6971048

לידי מר רליק מינץ

הנדון: תיבת חיבורים PVI - STRINGCOMB-S מתוצרת חברת Power-one, איטליה

בהסתמך על תעודת בדיקה מס' TRF5017801, נמצא:

1. התיבה היא מסוג PVI- STRINGCOMB-S המצוידת במנתק זרם ישר.
2. התיבה מיועדת לחיבור קבוצת מודולים פוטו-וולטאיים בזרם ישר.
3. כל מודול מחובר לזוג נתיכים חיובי ושילי.
4. הנתיכים מותקנים בשורות.
5. שורת נתיכים חיוביים מותקנים בקצה אחד של התיבה ושיליים – בקצה אחר של התיבה.
6. כמות הנתיכים המרבית בתיבה – 20 (10+10)
7. זרם כניסה מרבי – 125 אמפר.
8. דרגת ההגנה של התיבה – IP 65.
9. מתח העבודה של התיבה עד 1000 וולט מתח ישר.

ניתן להתקין את תיבות הנ"ל במתקני חשמל פוטו-וולטאיים של לקוחות חברת החשמל.
התקנת הציוד תבצע על-פי תקנות החשמל הרלוונטיות, ודרישות נוהלי חברת החשמל.

אישור התקנה זה הינו בתוקף עד אוגוסט 2017.

לבירורים טכניים ולהבהרות נוספות תוכלו לפנות אל מהנדס חיים פרומרמן, טל': 04-8182679.

אין לראות במכתב זה המלצה כלשהי לטיב הציוד או לכדאיות רכישתו ו/או השימוש בו על-ידי לקוחות חברת החשמל.

בכבוד רב

בנימין להן

מנהל המחלקה לייעול הצריכה



חברת החשמל לישראל בע"מ. The Israel Electric Corporation Ltd

המשרד הרשום: נתיב האור 1, ת"ד 10 חיפה, 31000, פקס: 972-4-8674886, POB 10, Netiv Haor 1, Haifa, Israel, Fax: 972-4-8674886
<http://www.iec.co.il>