

Konformitätsnachweis für Erzeugungseinheiten		
Hersteller	Power One Italy S.p.A.	
Typ Erzeugungseinheit	Netzgekoppelte PV Wechselrichter	
Bemessungswerte	Maximale Wirkleistung P_{Emax}	Siehe Tabelle 1
	Maximale Scheinleistung S_{Emax}	Siehe Tabelle 1
	Bemessungsspannung	Siehe Tabelle 1
Netzanschlussregel	VDE-AR-N 4105 “Erzeugungsanlagen am Niederspannungsnetz” Technische Mindestanforderungen für Anschluss und Parallelbetrieb von Erzeugungsanlagen am Niederspannungsnetz	
Die in Tabelle 1 bezeichneten Erzeugungseinheiten erfüllen die Anforderungen der VDE-AR-N 4105.		
<ul style="list-style-type: none"> - Alle Anforderungen der VDE-AR-N 4105 werden erfüllt und bestätigt durch eine Typenprüfung durchgeführt durch Power-One und von einem akkreditierten Testinstitut bezeugt. - Die Konformität ist nur gültig für Produkte mit dem Softwarestand gemäss Tabelle 1. 		
<p>Terranuova Bracciolini, 2013-07-31</p> <p>Power One Italy S.p.A</p> <p style="text-align: center;"></p> <p>(Gianfranco Iannuzzi) Test Houses Liaison Engineer / European & International Patents Administrator</p>		
<p>Diese Konformitätserklärung darf nicht in Ausschnitten verwendet werden.</p> <p style="text-align: center;"> Power-One Italy S.p.a. Via San Giorgio, 642 – 52028 Terranuova Bracciolini – Arezzo – Italy Web Site: www.power-one.com </p>		

VDE-AR-N 4105 Konformitätserklärung für Erzeugungseinheiten

Wechselrichter Modell	Maximale Wirkleistung P_{Emax}	Maximale Scheinleistung S_{Emax}	Bemessungs- spannung	Erfüllt die VDE-AR-N 4105 ab der Firmware Version
TRIO-5.8-TL-OUTD-400	5.8 kW	5.8 kVA	230/400 V	Update Version: nicht tiefer als 1328C (Hinweis *)
TRIO-5.8-TL-OUTD-S-400	5.8 kW	5.8 kVA	230/400 V	Update Version: nicht tiefer als 1328C (Hinweis *)
TRIO-7.5-TL-OUTD-400	7.5 kW	7.5 kVA	230/400 V	Update Version: nicht tiefer als 1328C (Hinweis *)
TRIO-7.5-TL-OUTD-S-400	7.5 kW	7.5 kVA	230/400 V	Update Version: nicht tiefer als 1328C (Hinweis *)
TRIO-8.5-TL-OUTD-400	8.5 kW	8.5 kVA	230/400 V	Update Version: nicht tiefer als 1328C (Hinweis *)
TRIO-8.5-TL-OUTD-S-400	8.5 kW	8.5 kVA	230/400 V	Update Version: nicht tiefer als 1328C (Hinweis *)

Tabelle 1: Power-One Wechselrichter konform zur VDE-AR-N 4105.

Revision: 1 / 2013-07-31

Hinweis *:

Die Update Version identifiziert eine Firmwarepaket-Version und besteht aus einem laufenden Code xxxxy, wobei xxxx einer Nummer und y einem Buchstaben von A bis G entspricht.