

BG ETEM, Prüfstelle Elektrotechnik, Gustav-Heinemann-Ufer 130,
50968 Köln

Power-One Italy S.p.A.
Via San Giorgio 642
52028-Terranuova Bracciolini (AR)
ITALIEN

Ihr Zeichen:
Ihre Nachricht vom:
Unser Zeichen UB.010.17/13-077 Ack/Al
(bitte stets angeben):
Ansprechperson: Herr Ackermann
Fax: +49 221 3778-6322
Datum: 22.04.2013

Unbedenklichkeitsbescheinigung 13015 (Prüfschein)

Erzeugnis: Netz- und Anlagenschutz (NA-Schutz)

Typ: PVI

Bestimmungsgemäße Verwendung: Typgeprüfte Schutzeinrichtung für den Kuppelschalter als integrierter NA-Schutz und Einrichtung zur Zuschaltung der Erzeugungsanlage.
Der NA-Schutz ist Bestandteil der Wechselrichter:
PVI-12.5-TL-OUTD, PVI-12.5-TL-OUTD-S, PVI-12.5-TL-OUTD-FS,
PVI-12.5-TL-OUTD-W, PVI-10.0-TL-OUTD, PVI-10.0-TL-OUTD-S,
PVI-10.0-TL-OUTD-FS, PVI-8.0-TL-OUTD, PVI-8.0-TL-OUTD-S,
PVI-8.0-TL-OUTD-FS, PVI-6.0-TL-OUTD, PVI-6.0-TL-OUTD-S,
PVI-6.0-TL-OUTD-FS

Prüfgrundlagen:
VDE-AR-N 4105:2011-08 „Erzeugungsanlagen am Niederspannungsnetz - Technische Mindestanforderungen für Anschluss und Parallelbetrieb von Erzeugungsanlagen am Niederspannungsnetz“.
Abschnitt 6 und 8.3.1
erster Satz

Das mit Bericht vom 22.01.2013, Az.: 28105624_001 geprüfte Sicherheitskonzept des o. g. Erzeugnisses, entspricht den zum Zeitpunkt der Ausstellung dieser Bescheinigung geltenden sicherheitstechnischen Anforderungen für die aufgeführte bestimmungsgemäße Verwendung.

Die Unbedenklichkeitsbescheinigung gilt befristet bis:

31.12.2018



Martin Mehlem
Leiter der Prüfstelle Elektrotechnik